

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России)

620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84, тел. 8(343) 346-12-60, 346-12-70,

факс: 8 (343) 346-12-54, gu@mchs96.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Ревда, городского

округа Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Ревда, пер. Больничный, 2, тел. 8 (34397) 3-56-65, tond-revda@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 43/1/21

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 50

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

**Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа по
пожарному надзору**

(наименование органа ГПН)

**№ 43 от 11.03.2019 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной
безопасности» в период с**

«02» апреля 2019г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 15 мин. Продолжительность 01 ч. 15 мин.

«12» апреля 2019г. с 15 час. 30 мин. до 15 час. 40 мин. Продолжительность 00 ч. 10 мин.

проведена проверка

Заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского
округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР майором
внутренней службы Демидовой Ларисой Юрьевной

Заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского
округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР
полполковником внутренней службы Шуравиным Андреем Геннадьевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному
надзору, проводившего (-их) проверку,

По адресу/адресам: 623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Цветников, 37

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МАДОУ детский сад № 50 Юндиной Натальей Николаевной,
заведующим хозяйством Вдовкиной Марией Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:**

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
---------------	--	--	--	--

1	2	3	4	5
1.	<p>Не определены проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума</p> <p><i>Определить проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума</i></p>	<p>п. 3 Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»; Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" п. 66 проверочного листа (списка контрольных вопросов) к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261</p>	13.03.2020	
2.	<p>Не соблюдены проверяемым лицом требования нормативных документов по пожарной безопасности при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности (на 2-м этаже в помещении подготовительной группы №3 расстояние от извещателя до электросветильников, составляет менее 0,5 м)</p> <p><i>Соблюдать проверяемым лицом требования нормативных документов по пожарной безопасности при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности (на 2-м этаже в помещении подготовительной группы №3 расстояние от извещателя до электросветильников, выполнить не менее 0,5 м)</i></p>	<p>п. 61 Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 43 проверочного листа (списка контрольных вопросов) приложение № 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261.</p>	13.03.2020	
3.	<p>Не соблюдены проверяемым лицом требования нормативных документов по пожарной безопасности при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности (на 1-м этаже в помещении холла возле помещения гладильной расстояние от извещателя до электросветильников, составляет менее 0,5 м)</p> <p><i>Соблюдать проверяемым лицом требования нормативных документов по пожарной безопасности при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения</i></p>	<p>п. 61 Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 43 проверочного листа (списка контрольных вопросов) приложение № 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261.</p>	13.03.2020	

	<i>пожарной безопасности (на 1-м этаже в помещении холла возле помещения гладильной расстояние от извещателя до электросветильников выполнить не менее 0,5 м)</i>			
4.	<p>Не соблюдены проверяемым лицом требования нормативных документов по пожарной безопасности при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности (на 1-м этаже в помещении гладильной расстояние от извещателя до электросветильников, составляет менее 0,5 м)</p> <p><i>Соблюдать проверяемым лицом требования нормативных документов по пожарной безопасности при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности (на 1-м этаже в помещении гладильной расстояние от извещателя до электросветильников выполнить не менее 0,5 м)</i></p>	<p><i>п. 61 Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»;</i> <i>п. 43 проверочного листа (списка контрольных вопросов) приложение № 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261.</i></p>	13.03.2020	
5.	<p>Не соблюдены проверяемым лицом требования нормативных документов по пожарной безопасности при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности (на 1-м этаже в складском помещении возле пищебока расстояние от извещателя до электросветильников, составляет менее 0,5 м)</p> <p><i>Соблюдать проверяемым лицом требования нормативных документов по пожарной безопасности при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности (на 1-м этаже в складском помещении возле пищебока расстояние от извещателя до электросветильников, выполнить не менее 0,5 м)</i></p>	<p><i>п. 61 Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»;</i> <i>п. 43 проверочного листа (списка контрольных вопросов) приложение № 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261.</i></p>	13.03.2020	
6.	<p>Не исключено проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничным маршем (правое крыло)</p> <p><i>Исключить проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничным маршем (правое крыло)</i></p>	<p><i>пп. «к» п. 23 Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»;</i> <i>п. 14 проверочного листа (списка контрольных вопросов) приложение № 1 к приказу МЧС России</i></p>	13.03.2020	

		от 28.06.2018 № 261.		
--	--	----------------------	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области Демидова Л.Ю.

(должность, фамилия, инициалы
государственного инспектора по пожарному надзору)

« 12 » апреля 2019 г.



Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области Демидова Л.Ю.

(должность, фамилия, инициалы
государственного инспектора по пожарному надзору)

« 12 » апреля 2019 г.



Предписание для исполнения получил:

Знд
(подпись)

Заваруцкий Сергей И.И.
(должность, фамилия, инициалы)

« 12 » апреля 2019 г.

<*> - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору