

Главное управление Министерства Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий по Свердловской области  
(ГУ МЧС России по Свердловской области)  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа  
Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа Управления  
надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Свердловской области  
(ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по СО)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Ревда  
(место составления акта)

«11» февраля 2021г.  
(дата составления акта)

14 ч. 30мин.  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 4

По адресу/адресам: 623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Азина, 80-а  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 4 от 15.01.2021г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая / внеплановая, документарная / выездная)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
детский сад № 50 (категория чрезвычайно высокого риска)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с «20» января 2021 г. по «11» января 2021г.

Продолжительность 17 рабочих дней /0 часов 00 минут (общий срок проведения проверки)

«11» февраля 2021г. с 11 час. 00 мин. до 11 час. 45 мин.

Продолжительность 0 рабочих дней /0 часов 45 минут (пребывание на объекте защиты)

«11» февраля 2020 г. с 14 ч. 15 мин. по 14 ч. 30 мин. (вручение документов)

Продолжительность 0 рабочих дней/0 часов 15 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 17 рабочих дней/ на объекте 0 часов 45 минут

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

18.01.2021г. 07 ч.48 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Шуравин Андрей Геннадьевич - заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 50 Юндина Наталья Николаевна, специалист по охране труда муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 50 Мокрецова Анастасия Сергеевна, электромонтер ООО «Техника» Беляков Александр Сергеевич, старший инженер сектора ИИР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Свердловской области Косых Алексей Дмитриевич, инженер сектора ИИР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Свердловской области Девяткин Никита Олегович.

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке).

В ходе проведения проверки: нарушений не выявлено.

Характер нарушений: -

Лицо, допустившее нарушения: -

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол испытания № 17п от 11.02.2021 г. по проверке работоспособности автоматической пожарной сигнализации, протокол испытания № 18п от 11.02.2021 г. по измерению уровня звука при сработке системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, фото и видео материалы плановой выездной проверки.

Подписи лиц, проводивших проверку:



А.Г. Шуравин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)