

Акт  
проверки пожарных гидрантов

г. Ревда

12 мая 2021 года

Мы, нижеподписавшиеся, ООО «Техника» в лице директора Артемьева А.А. и МАДОУ детский сад № 50 в лице директора Юндиной Н.Н., подтверждаем, что в период с «12» мая 2021 г. с 10 до 12 часов произведено испытание пожарных гидрантов (водоемов) на водоотдачу:

№ п/п	№ ПГ	Адрес расположения	Диам. и вид сети (мм)	Напор в сети (м)	Водоотдача (л/с)	Количество, диаметр ГМ
1	1	территория	Низкого давления, 200	0,3	60	1,2

Проверкой установлено: Пожарные гидранты находятся в исправном состоянии, подъездные пути для пожарного автотранспорта не загромождены.

Акт составлен в 2 экземплярах, каждый из которых имеет юридическую силу.

Содержание данного акта подтверждаем личными подписями:

Директор МАДОУ детский сад № 50: \_\_\_\_\_ (Н.Н. Юндина /

Директор ООО «Техника»: \_\_\_\_\_ (А.А. Артемьев

Примечание: 1. Испытание осуществляется в часы максимального водопотребления.

2. Расход соответствует –  $Q_{\text{(хозяйственные нужды)}} + Q_{\text{(пожаротушения)}}$  СНИП 2.04.02-

